



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КОПИЯ ДОКУМЕНТА

Міністерство охорони здоров'я України
КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СТАНЦІЯ
вул.Набережна, 67, м. Сімферополь, 95034
тел. (0652) 27-33-12, факс (0652) 27-20-34
e-mail crimea_ses@crimeainfo.com
Код ЄДРПОУ 01995433

Министерство здравоохранения Украины
КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ
ул.Набережная, 67, г.Симферополь, 95034
тел. (0652) 27-33-12, факс (0652) 27-20-34
e-mail crimea_ses@crimeainfo.com
Код ЕДРПОУ 01995433

РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 609-611 от 8.07.2008 года
радиационного качества стройматериала
(действительно в течение одного года со дня выдачи)

Свидетельство аттестации Крымской Республиканской СЭС № РЕ110/2006 от 29.09.06г.

Предприятие поставщик – Альминский ЗСМ, Украина, АР Крым, г.Бахчисарай, с.Скалистое.

Наименование материала – Пильный известняк (блоки, камень стеновой, камень технологический, плиты и архитектурные изделия в ассортименте) Скалистовского, Альмино-Бодракского и Красномаковского месторождений.

Тип прибора – спектрометр гамма-бета излучения «Гамма-плюс», свидетельство Госповерки от 4.09.2007г.

№ пробы	Радий Бк/кг Ra-226	Торий Бк/кг Th-232	Калий Бк/кг K-40	А.ЕРН Бк/кг	Класс применения	Тип материала	Уточненный тип пробы	Место отбора проб
609 Скалистовское	16,0	5,2	24,2	24,9	1	Пильный известняк	Пильный известняк	Нарочным
610 Альм.- Бодракское	20,1	9,3	22,1	34,2	1	Пильный известняк	Пильный известняк	Нарочным
611 Красномаковское	27,1	5,4	<21,0	36,0	1	Пильный известняк	Пильный известняк	Нарочным

1 класс (суммарная $A < 370$);

2 класс (суммарная $A < 740$);

3 класс (суммарная $A < 1350$).

Заключение: На основании «Норма радиационной безопасности Украины (НРБУ-97)», разрешается применение материала (Пильный известняк (блоки, камень стеновой, камень технологический, плиты и архитектурные изделия в ассортименте) Скалистовского, Альмино-Бодракского и Красномаковского месторождений) в жилищном и гражданском строительстве без ограничений.

Главный Государственный санитарный врач АР Крым

печать

М.Т. Кровякова

подпись

ЗАО «АЛЬМИНСКИЙ КАМЕНЬ»

40-Б, ул. Комсомольская, Днепропетровск, Украина, 49000
Телефон: +38 (056) 377-75-25(35) • Факс: +38 (0562) 31-37-52
www.alma-stone.com • E-mail: td@alma-stone.com